



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Niniejszy dokument

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A

Wągrowiec, dnia 29 marca 2024 r.

ON-HK.9020.35.2024

Wpł. dnia	29.03.2024	Wpł. dnia	
L.dz.	495		626kiM.421.19/24.EK
Ilość załączników	1		
Podpis	<i>[Signature]</i>		

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Janowiecka 98A
62-100 Wągrowiec

nie może być

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. z dnia 11 marca 2024 r. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez tutejszy Organ dnia 20 lutego 2024 r. w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej dnia 06 marca 2024 r. z **Wodociągu Publicznego Pawłowo Żońskie**:

- sprawozdanie z badań nr 161/W/24 Laboratorium Badania Wody i Gleby al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 23 lutego 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Oporzyn,
- sprawozdanie z badań nr 162/W/24 Laboratorium Badania Wody i Gleby al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 23 lutego 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Pawłowo Żońskie,
- sprawozdanie z badań nr 163/W/24 Laboratorium Badania Wody i Gleby al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 23 lutego 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Pawłowo Żońskie,
- sprawozdanie z badań nr N/0582/2024/LB-AS/PGC/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2024 r. próbki wody z sieci- mieszkanie prywatne w Oporzynie,
- sprawozdanie z badań nr N/0582/2024/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 r. próbki wody z sieci- mieszkanie prywatne w Oporzynie,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP



- sprawozdanie z badań nr 15016/LB/2024 Laboratorium Eurifins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach ul. Owocowa 8 40-158 Katowice z dnia 11 marca 2024 r. próbki wody z SUW Pawłowo Żońskie,
- sprawozdanie z badań nr 15017/LB/2024 Laboratorium Eurifins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach ul. Owocowa 8 40-158 Katowice z dnia 11 marca 2024 r. próbki wody mieszkanie prywatne Pawłowie Żońskim,
- sprawozdanie z badań nr 15018/LB/2024 Laboratorium Eurifins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach ul. Owocowa 8 40-158 Katowice z dnia 11 marca 2024 r. próbki wody mieszkanie prywatne Pawłowie Żońskim,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20 lutego 2024 r. z mieszkań prywatnych w Pawłowie Żońskim **wykazały nieakceptowalny** parametr organoleptyczny tj. mętność w ilości 1,5 NTU (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta 1 NTU). Po ponownym badaniu laboratoryjnym próbek wody pobranych przez zarządcę wodociągu w dniu 06 marca 2024 r. z sieci Wodociągu Publicznego w Pawłowie Żońskim, badania laboratoryjne nie wykazały przekroczeń parametru organoleptycznego.

W końcowej ocenie jakość wody z Wodociągu Publicznego w Pawłowie Żońskim odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dagmara Kłosowicz
Data: 2024.03.29 11:08:30 CET

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr 161/W/24
2. Sprawozdanie z badań nr 162/W/24
3. Sprawozdanie z badań nr 163/W/24
4. Sprawozdanie z badań nr N/0582/2024/LB-WiPF/PCH/
5. Sprawozdanie z badań nr N/0582/2024/LB-AS/PGC/
6. Sprawozdanie z badań nr 15016/LB/2024
7. Sprawozdanie z badań nr 15017/LB/2024
8. Sprawozdanie z badań nr 15018/LB/2024

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
2. Wójt Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

R.K.

**POTWIERDZAM PRAWIDŁOWOŚĆ
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

29. 03. 2024

data

podpis

