

WYJAŚNIENIE NR 1

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn:
„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

„Załącznik o nazwie „zał. 11 przedmiary robót” zawiera symbole pozycji tj. 218-06-13-05-00, 218-06-13-05-00, 218-06-13-05-00, 218-06-13-05-00, 218-06-13-05-00, 218-06-13-05-00, które określają konieczność zastosowania pompowni ścieków wraz z AKPiA oraz konieczność podłączenia omawianych przepompowni do istniejącego monitoringu. W stosunku do powyższego proszę o udostępnienie szczegółowych danych projektowanych przepompowni ścieków/suchych przepompowni (rysunki pompowni, opisy techniczne, parametry na jakich zostały dobrane pompownie, szczegóły dotyczące szaf sterujących itp.) oraz podanie informacji o posiadanym przez Państwa monitoringu.”

ODPOWIEDŹ NR 1

Szczegółowe dane projektowanych przepompowni ścieków, w tym plan zagospodarowania przepompowni i tłoczni ścieków, schemat pompowni i charakterystyka pomp, zostały podane w zał. Nr 9 Dokumentacje projektowe (folder: Bud. kan. sanit. dla w. Łekno-Tarnowo P. (pełna), podfolder: TOM I). Istniejący u Zamawiającego system monitoringu to Hydrosystem Poznań. Jest to system otwarty.

DYREKTOR


mgr inż. Agnieszka Ciemachowska